



Laboratorium Techniki Budowlanej s.c.
B. Wojtowicz, A. Żyła, M. Żyła
41-306 Dąbrowa Górnicza, ul. Laski 83
NIP 625-21-29-966
Numer notyfikacji/Notified body/ 1827



tel/ fax (0-...)(32) 26 44 079; tel. (0-608) 50 66 32, (0-608) 50 66 35
Bank Śląski o/Dąbrowa Górnicza nr 57 1050 1272 1000 0022 3368 1416

AB 661

Załącznik nr 1 do sprawozdania 564/B-2011

Świadectwo Badań Wstępnych Typu do normy PN-EN 14351-1:2006+A1


Nr 564/B – 2011

Laboratorium Techniki Budowlanej przeprowadziło badania drzwi balkonowych, należących do systemu TRIUMPH, opisanych w sprawozdaniu 564/B-2011 część 1, oznaczonych nr 1, wyprodukowanych przez firmę:


VIOLIN Sp. z o.o.

ul. Działowskiego 13
30-399 Kraków

Oddział: ul. Magazynowa 1A, 33-300 Nowy Sącz

Obiekt badany	Właściwość/ /wielkość/miara	Norma badawcza	Norma klasyfika- cyjna	Klasyfikacja/ /wartość
 B= 1010 H= 2130	4.5. Wodoszczelność	PN-EN 1027	PN-EN 12208	Nieosłonięte 8A (Ciśnienie próbne 450 Pa)
	4.8. Nośność urządzeń zabezpieczających	PN-EN 14609	PN-EN 14351-1+A1	Wartość progowa 350 N
Wyniki badań odnoszą się jedynie do badanej próbki i warunków badania. Deklarowanie para- metrów dla innych obiektów należy pro- wadzić zgodnie z za- sadami podanymi w normie PN-EN 14351-1+A1	4.14. Przepuszczalność powietrza	PN-EN 1026	PN-EN 12207	Klasa 3 (Max. ciśnienie próbne 600 Pa) Referencyjna przepuszczalność powietrza przy 100 Pa: 9 m ³ /h m ² lub 2,25 m ³ /h m


Kierownik Jakości



mgr inż. Andrzej Żyła



Kierownik Techniczny



mgr inż. Bogdan Wójtowicz

Dąbrowa Górnicza, dnia 16 czerwca 2011 r.