

Krajowa deklaracja właściwości użytkowych nr TM90EI/120/S/2018

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Ściana przeciwpożarowa systemu YAWAL TM 90EI
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Ściana przeciwpożarowa EI120 systemu YAWAL TM 90EI z kształtowników z przekładką termiczną oraz zestaw wyrobów do wykonywania przeciwpożarowych ścian wewnętrznych i zewnętrznych
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Ściany przeciwpożarowe są przeznaczone do stosowania jako przegrody wewnętrzne i zewnętrzne w obiektach budownictwa mieszkaniowego, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej i przemysłowych.
Szczegółowy zakres stosowania przedstawiono w pkt 2 aprobaty technicznej nr AT-15-8955/2016.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
Violin Okna Sp. z o.o. Rynek 2, 32-100 Proszowice,
Zakład produkcyjny: Violin Okna Sp z o.o. ul. Magazynowa 1a, 33-300 Nowy Sącz
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:
Nie dotyczy
6. Krajowy System zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
Krajowym systemie 3
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma Wyrobu: --
7b. Krajowa ocena techniczna:
Aprobata Techniczna ITB **AT-15-8955/2016** z 21 września 2016 roku. Zestawy wyrobów do wykonywania ścian wewnętrznych systemu YAWAL TM90 oraz przeciwpożarowych ścian wewnętrznych i zewnętrznych systemu YAWAL TM 90 EI120 z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną.
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Techniki Budowlanej
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji, numer certyfikatu:

**Instytut Techniki Budowlanej – Europejska Jednostka Notyfikowana Nr 1488 –
certyfikat akredytacji nr AB 023**

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi ³⁾
Odporność ogniowa	Klasa EI120	
Odporność na uderzenia	Klasy I5/E3 PN-EN 14019:2006	
Przepuszczalność powietrza	Klasa A4 PN-EN 12152:2004.	
Wodoszczelność	Klasy R7 wg PN-EN 12154:2004	
Klasyfikacja odporności ogniowej.	PN-EN 13501-2:+A1:2010 EI 120	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Nowy Sącz, dnia 26-04-2018

Pełnomocnik ds. FPC


Paulina Koterla

.....
W imieniu producenta podpisał(a)



VIOLIN OKNA sp. z o.o.
Rynek 2
32-100 Proszowice
Oddział: ul. Magazynowa 1a
33-300 Nowy Sącz
NIP: 734-35-49-723